

# BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung nach  
FW 309 Teile 1 und 7

Wärme-Versorgungssystem

**Wärmenetz Wohninsel**

Betreiber

**Stadtwerke Straubing GmbH**

Der Gutachter bescheinigt dem Versorgungsnetz  
folgende Kennzahlen:

Primärenergiefaktor:

**fP nach § 22 Absatz 2, GEG**

**1,23**

Berechnet nach FW 309-1:2023

**fP nach § 22 Absatz 3, GEG**

**1,23**

nach Kappung und EE-Bonus

(nach GEG zu verwenden)

Emissionsfaktor CO<sub>2</sub>-Äquivalent:

**fCO<sub>2</sub>eq. nach Anlage 9, GEG**

**197 g/kWh**

Berechnet nach FW 309-1:2023

Datenbasis: Jahre 2021-2023

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 02.07.2034

Ausgestellt am 02.07.2024 von

AGFW-Gutachter Nr. FW609-388  
Dipl.-Kfm. (Univ)  
Dipl.-Ing. (FH)  
Martin Reuter



**B I S R**  
Beratende Ingenieure  
Michael Schwarz &  
Martin Reuter GbR